

第 02961 章 V3.0

瀝青混凝土面層刨除

1. 通則

1.1 本章概要

說明瀝青混凝土面層刨除施工法及其相關規定。

1.2 工作範圍

瀝青混凝土面層刨除作業，係指瀝青混凝土面層因表面老化、車轍、龜裂、鬆散、推擠、磨耗、變形、改善路面淨高，在加鋪新面層之前，將原有表面刨除。

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 02742 章--瀝青混凝土鋪面

1.3.4 第 02747 章--瀝青黏層

1.3.5 第 02966 章--再生瀝青混凝土鋪面

2. 產品

(空白)

3. 施工

3.1 施工方法

- 3.1.1 刨除作業中發現面層滑動，不正常鬆裂，應報請工程司處理。
- 3.1.2 遇有混凝土結構面或其邊緣，刨路機無法施工時應改用人工清除。
- 3.1.3 路面上之設施應適當保護，不得破壞。如不慎損壞，應由承包商負責恢復原狀。
- 3.1.4 路面刨除後如有行車安全之虞者，應設置安全措施。

3.2 廢料處理

- 3.2.1 刨除之面層廢料如指定做為再生瀝青混凝土之用，應保持乾淨不得與垃圾土石及其他廢料混雜。
- 3.2.2 刨除後路面應清潔乾淨。
- 3.2.3 承包商於刨除前應提出刨除料流向管制證明文件。

- 3.3 刨除後如含瀝青混凝土層時，應按第 02747 章「瀝青黏層」、第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定辦理。

3.4 刨除厚度

- 3.4.1 刨除之面層厚度，每次厚度之 $[1/3][\quad]$ 。
- 3.4.2 刨除之厚度以鈹刀痕跡之平均平面為準。
- 3.4.3 刨除完工後其坡度及橫斷面許可差不得超過 $[0.5][\quad]$ cm，但原面層之凹陷如已超過規定高程，不在此限。

3.5 刨除寬度

- 3.5.1 刨除分路面全寬刨除、車轍縱線刨除、指定寬度刨除、指定面積刨除及坡度修順。

3.5.2 刨除之寬度不得小於設計寬，許可差不得大於[10][]cm。

4. 計量與計價

4.1 計量

瀝青混凝土面層刨除，以[平方公尺][]計量。

4.2 計價

4.2.1 依契約詳細價目表所列不同材料規格，以[平方公尺][]並註明厚度單價計價。

4.2.2 該項單價已包括為完成瀝青混凝土面層刨除作業所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

〈本章結束〉